

**Deklaracja zgodności składana przez dostawcę
zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1**

1. Nr deklaracji: COC2019082707

2. Dane wystawcy:

Pełna nazwa wystawcy: ENPHASE ENERGY

Oddział/biuro: ENPHASE ENERGY

Adres wystawcy: Pettelaarpark 84 [2nd floor], 5216 PP 's – Hertogenbosch, The Netherlands, P: + 31-73-7041633

3. Przedmiot deklaracji:

Producent	Typ	Model	Seria oprogramowania	Konfiguracja
ENPHASE	Mikroinwerter	IQ7	04.18.02	Zgodnie z EN50549-1 (LV)
ENPHASE	Mikroinwerter	IQ7+ (lub IQ7PLUS)	04.18.02	Zgodnie z EN50549-1 (LV)
ENPHASE	Mikroinwerter	IQ7X	04.18.02	Zgodnie z EN50549-1 (LV)

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów, określonymi dla instalacji PGM typu A i B:

a. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016),

b. Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.

z zastrzeżeniem punktu 5.

5. Informacje dodatkowe:

a. wykluczenia

Lista wymagań, których ww. przedmiot deklaracji nie spełnia (za spełnienie tych wymagań odpowiada inny komponent instalacji PGM):

L.p.	Artykuł	Wymóg	Uwagi
-	-	-	-

b. bank nastaw Przyjęty dla Polski bank nastaw dla poszczególnych parametrów jest zgodny z wymaganiami dokumentów wskazanych w punkcie 4., o ile wartość danego parametru została w nich określona.

6. Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

ENPHASE ENERGY INC.

Miejsce wystawienia, data: Nowa Zelandia, 23, Wrzesień, 2020

Imię i nazwisko, funkcja: Aiden Milani, Staff Engineer

Podpis:

